

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr: DoP 8/2019

1. Produkto tipo unikalus atpažinimo pavadinimas:

INTU FR MASTIC

2. Paskirtis:

Lanksčių sienų, standžiųjų sienų ar standžiųjų grindų konstrukcijų atsparumo ugniai didinimas, kai per jas nutiesti metaliniai vamzdžiai, atskiri kabeliai ar kabelių ryšuliai.

3. Gamintojas:

**INTUSEAL Sp. z o.o.
ul. Kineskopowa 1, 05-500 Piaseczno**

4. Įgaliotas atstovas:

Netaikoma

5. Eksploatacinių savybių pastovumo įvertinimo ir patikrinimo (AVCP) sistema ar sistemos:

Sistema 1

- 6a. Darnusis standartas:

Netaikoma

Notifikuotoji įstaiga ar įstaigos:

Netaikoma

- 6b. Europos vertinimo dokumentas:

EAD 350454-00-1104

Europos techninis vertinimas:

ETA-19/0038 išduota 29/03/2019

Techninio vertinimo įstaiga:

ITB, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Notifikuotoji įstaiga ar įstaigos:

Nr 1488

7. Deklaruoti rezultatai:

Pagrindiniai reikalavimai	Eksplotacinės charakteristikos
BWR 2 Sauga gaisro atveju	
Degumas	NPD (nedeklaruotas)
Atsparumas ugniai	Iki EI 240 žr. ETA 19/0038 išduota 29/03/2019

8. Tinkama techninė dokumentacija arba speciali techninė dokumentacija:

Netaikoma or TDS (techninę dokumentaciją, instaliavimo instrukcija)

Aukščiau nurodyto gaminio eksploatacinės savybės atitinka nurodytas charakteristikas. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduodama pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 tik išskirtinai aukščiau nurodyto gamintojo atsakomybe.

Gamintojo vardu pasirašė:

Vardas ir pavardė : Michał Szykowski

Pareigos: Kompanijos valdybos viceprezidentas

Vieta, data

Piaseczno, 15.03.2023

Parašas

